1. Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?
2. Что относится к инциденту?
3. Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов?
4. Что такое вредный производственный фактор?
5. Что такое опасный производственный фактор?
6. Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам к ним в темное время суток?
7. Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?
8. Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов?
9. Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?
10. Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок?
11. Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте?
12. Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?
13. Какие требования предъявляются к ступеням лестниц
14. С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой?
15. Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм?
16. В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью?
17. Чем должны быть оборудованы ячейки распределительного устройства буровых установок, рассчитанных на напряжение 6 КВ?
18. Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условия электробезопасности?
19. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал обслуживающий электропривод буровых установок до и выше 1000?
20. Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка, взрывопожароопасный объект при добыче, сборе и подготовке нефти, газа и газового конденсата, ремонту скважин на нефть и газ?
21. От чего зависит величина сопротивления заземлителя?
22. Что следует предусматривать для ремонта коммутационной аппаратуры в распределительном устройстве буровой установки со снятием напряжения на вводе каждой питающей линии?
23. С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой?
24. К каким электроустановкам по уровню напряжения относятся буровые установки?
25. Назначение заземления?
26. Расстояние по горизонтали от крайнего провода ВЛ до помещений насосной, культбудок и других сооружений?
27. Какой полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В?
28. Последовательное соединение сопротивлений?
29. Какие работы относятся к верхолазным работам?
30. Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов?
31. Как называется помещение, имеющее один из следующих признаков: сырое, содержащее токопроводящую пыль, токоведущие полы, высокая температура?
32. Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В?
33. Допускается ли переход из люльки на опору ВЛ и обратно при выполнении ремонтных работ?
34. Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?
35. Через какой промежуток времени могут быть допущены к повторной проверке знаний ПЭЭ и ПТБ лица, получившие на очередной проверке знаний неудовлетворительные оценки?
36. Какая охранная зона устанавливается для ВЛ-10 кВ?
37. Единица измерения реактивной мощности?
38. Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток?
39. Определение термина «Бригада»?
40. Какова продолжительность дублирования электротехнического персонала?
41. Какой силы нагрузочного тока допускается отключение трехполюсным разъединителем наружной установки на ВЛ-6 кВ?
42. Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий?

43. Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов?
44. Какую группу должен иметь допускающий в электроустановках до 1000 В?
45. Заземление станции управления электродвигателя лебедки?
46. Величина сопротивления растеканию тока заземлителей: бурового и насосного блоков?
47. Для чего предназначен медный виток на сердечнике электромагнитного реле переменного тока?
48. Как осуществляется перемонтаж буровой установки в кусте?
49. На какое давление регулируется реле давления включение и отключение?
50. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока на ВЛ при напряжении 10 кВ?
51. На какое давление регулируется предохранительный клапан электрокотлов типа ЭПВА- 71?
52. Что такое разделительный трансформатор?
53. Что нужно сделать после отключения разъединителя?
54. Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?
55. Запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек, а также передвижение вышек в вертикальном положении?
56. Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте?
57. Как должно быть оформлено представление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений?
58. К какой группе относится плакат «Не включать. Работают люди»?
59. Какое расстояние должно быть между открытой дверью ячейки КРНБ-6 и ограждением?
60. Сечение заземляющего провода пульта бурильщика?
61. Каким правилом определяется направление силы, действующий на проводник с током в магнитном поле?
62. Укажите полный перечень дополнительных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В?
63. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала?
64. На каком расстояний выполняются работы вблизи воздушных линий электропередач до ближайшего провода, находящегося под напряжением с использованием различных механизмов?
65. Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В?
66. Какое определение аварии?